博物館見学会について

2014.2.27

26年2月27日(木)午前10時集合団体意見交換会・後11時より見学 (工事中によりスリッパにて会場見学)

《よかったところ》

- ・ おもいやり駐車場の表示:分かりやすく、入り口への動線も短く便利。
- ・ 男子トイレにもオムツ替え台があり配慮が感じられた。
- ・ 展示室の可変性の壁仕切りや天井高6m等、空間利用に配慮した展示を期待。
- 屋外への植栽に三重産の物が使われるのは楽しみ。
- ・ 子ども用の実験室も見たかったが、でんじろう先生の実験室みたいに参加型の楽しい物 を期待。
- ・ 壁の白、床の木目プラス展示物が入ることによる、子どもも大人も楽しくなるような空間の色彩計画を期待。

《気になったところ》

- ・ 入り口での全体会場の表示や順路が分かりにくかった。特に聴覚障がいの方への対応が カウンター対応のみなので、人的対応に期待したい。
- ・ 普通女子トイレの個室の奥行きがドアギリギリで、狭く使いにくい。(2つ折りドアなどの工夫でもあれば?)
- トイレ内に便座用の除菌スプレーが無かったが、不特定多数が使う場所なので必要!
- ・ 授乳室が奥まった場所で、細かく区切られ個室も狭く、棚や物を置く場所や洋服掛けも 無く小さな子ども連れでは、使いづらい。大きなソファなどで、ゆったりしたい。 流し台も真ん中にあり、使いづらそう。
- ・ 室内から屋外への出入り口が、ガラス窓でどこなのか、わかりにくい。
- ・ 三重象の足跡の展示面に、天井のライトが写りこみ、見えにくい。掘り下げ側面からの 照射ライトなど、掘りの部分がより際立つ工夫などあればと思う。

UD うれしの